

Chodzież, dnia 14.02.2014r.

Nr SP3/322/1/2014

WYJAŚNIENIE NA ZŁOŻONE ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 11.02.2014r. wpłynęło zapytanie w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży, adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno sanitarne oraz remont pomieszczeń świetlicy**”

Treść zapytania została zamieszczona na stronie internetowej www.chodzież.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

W odpowiedzi na złożone zapytania wyjaśniam:

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Wykładzina PCV typu Tarkett iQ Granit lub równoważna.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Należy przyjąć 5 kg/m²

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Należy przyjąć dziesięć słupów 23,96m³

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Ilość stali wynosi 0,66t

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Ilość stali wynosi 2,69t

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Ilość stali wynosi 2,42t

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Ilość stali wynosi 0,653t

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Pozostają 431,26m²

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Ilość ścianek działowych z bloczków YTONG gr. 11,5cm wynosi 50,44m²

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Należy przyjąć 1650m²

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Ilość sufitów akustycznych wynosi 267,4m²

Odpowiedź na zapytanie nr 12

Ilość paneli dźwiękochłonnych wynosi 131,22m²

Odpowiedź na zapytanie nr 13

7,12m²

Odpowiedź na zapytanie nr 14

9,48m²

Odpowiedź na zapytanie nr 15

7,85m²

Odpowiedź na zapytanie nr 16

15,17m²

Odpowiedź na zapytanie nr 17

Parapety istniejącej stolarki okiennej należy pozostawić. (poz. 78 w przedmiarze branży architektonicznej dotyczy tylko parapetów dla nowych okien)

Odpowiedź na zapytanie nr 18

53,51mb

Odpowiedź na zapytanie nr 19

Parapety zewnętrzne, z uwagi na grubość projektowanego ocieplenia należy wymienić we wszystkich oknach. 85,36m².

Odpowiedź na zapytanie nr 20

Należy przyjąć dodatkową pozycję murowania 2,7m²

Odpowiedź na zapytanie nr 21

Należy przyjąć dodatkową pozycję foli na gruncie 2*380,07m²

Odpowiedź na zapytanie nr 22

Okna PCV w kolorze białym. Okna w Sali sportowej (O5, O6, O8) z profili aluminiowych malowanych w kolorze szarym RAL 7021.

Odpowiedź na zapytanie nr 23

Okna PCV białe dwustronnie.

Okna Aluminiowe szare dwustronnie.

Odpowiedź na zapytanie nr 24

Nie należy przewidywać nawiewników higrosterowalnych.

Odpowiedź na zapytanie nr 25

Sufity podwieszane w pomieszczeniach 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Powierzchnia sufitów adekwatna do powierzchni użytkowej pomieszczeń.

Odpowiedź na zapytanie nr 26.

Pomieszczenia mokre to: -1,5; -1,7; -1,9; -1,10; -1,11; -1,12; 0,4; 0,5

Odpowiedź na zapytanie nr 27.

Narożnik ochronny (osłona przeciwuderzeniowa) 50x50mm mocowana na klej bezpośrednio do ściany typu C/S Acrovyn SO50.

Odpowiedź na zapytanie nr 28

Należy zastosować blachę wyspecyfikowaną w projekcie.

Odpowiedź na zapytanie nr 29

Ilość podestów wejściowych 5,26m².

Odpowiedź na zapytanie nr 30

Spadek płyty żelbetowej bądź płyt styropianowych formować na zewnątrz od ścian budynku (od 1,5 – 2%). Płyta żelbetowa zadaszenia obudowana styropianem. Od góry w wersji styropapa gr. 8cm. Obróbka blacharska w postaci opierzenia z blachy powlekanej. Na styropapie i opierzeniu należy ułożyć dwie warstwy papy termozgrzewalnej, podkładowej i wierzchniego krycia.

Od spodu zadaszenia styropian wykończyć tynkiem cienkowarstwowym jak elewacje.

Odpowiedź na zapytanie nr 31

14 szt. 48m².

Odpowiedź na zapytanie nr 32

Do wyceny należy przyjąć 3 brodziki.

Odpowiedź na zapytanie nr 33

Zaprojektowano 8 misek ustępowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie miski wykonać jako wiszące.

Odpowiedź na zapytanie nr 34

Wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych:

1 - poręcz kątowa RK 9A, w/g firmy ERGO PULS – 1szt.

- 2 - poręcz uchylna RK 22, podnoszona, w/g firmy ERGO PLUS – 3szt.
- 3 - poręcz prosta RK 4 60cm w/g firmy ERGO PULS – 1szt.
- 4 - poręcz uchylna RK 24, podnoszona, lewa w/g firmy ERGO PLUS – 1szt.
- 5 - siedzisko natraskowe KR N, podnoszone, z oparciem w/g firmy ERGO PLUS – 1szt.

Odpowiedź na zapytanie nr 35

Należy zastosować przepustnice kołowe z blachy perforowanej (w celu uniknięcia hałasu tzw. "świszczenia")

Odpowiedź na zapytanie nr 36

Należy zastosować tłumik okrągły o długości 150 cm na kanale nawiewnym dn 500 mm

Odpowiedź na zapytanie nr 37

Kotary grodzące o wysokości 5,61 (do konstrukcji zadaszania sali).

Odpowiedź na zapytanie nr 38

Sufit akustyczny ma być montowany bezpośrednio do płyt dachowych.

Odpowiedź na zapytanie nr 39

Należy uwzględnić 4,11m³

Odpowiedź na zapytanie nr 40

Należy uwzględnić 80,4m² murowania ściany 40-50cm

Odpowiedź na zapytanie nr 41

Należy uwzględnić 11,38m² murowania ściany 40cm

Odpowiedź na zapytanie nr 42

Drzwi DZ1* mają być wykonane w wersji EI30.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kochanowskiego 1, 64-800 Chodzież w sekretariacie , **do dnia 24.02.2014r. do godz. 9:45.**

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Szkole Podstawowej Nr 3 w Chodzieży przy ul. Kochanowskiego 1 – sala (stołówka) nr 23 w dniu **24.02.2014r. o godz. 10:00.**

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

DYREKTOR

mgr Hanna Lohr