

Nr SP3/322/1/2014

WYJAŚNIENIE NA ZŁOŻONE ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 13.02.2014r. wpłynęło zapytanie w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży, adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno sanitarne oraz remont pomieszczeń świetlicy”

Treść zapytania została zamieszczona na stronie internetowej www.chodziejz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

W odpowiedzi na złożone zapytania, wyjaśniam:

1. Odpowiedź na zapytanie Nr 1

Kosz uchylny – kosz mocowany do konstrukcji dachu gdzie w pozycji złożonej obręcz znajduje się na wysokości co najmniej 4,30 m – zgodnie z przekrojem B-B, PBW-A-258-04.

DYREKTOR

mgr Hanna Lohr