

WYJAŚNIENIE NA ZŁOŻONE ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 14.02.2014r. wpłynęło zapytanie w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Rozbudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży, adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz remont pomieszczeń świetlicy”**

Treść zapytania została zamieszczona na stronie internetowej www.chodziej.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

W odpowiedzi na złożone zapytania wyjaśniam:

Odpowiedź na zapytanie nr 1

W pomieszczeniu 0,3 należy wykonać sufit podwieszany.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Okno O11 o podwyższonych parametrach odporności na uderzenia.

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Dwa podesty o wymiarach 120x220cm każdy.

Odpowiedź na zapytanie nr 4

17,5x12,3m

Odpowiedź na zapytanie nr 5, 6 i 7

Należy kierować się dokumentacją projektową. Przedmiary robót są tylko i wyłącznie elementem pomocniczym nie stanowią jedynej podstawy do wyceny oferty.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Styropian 6 cm.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kochanowskiego 1, 64-800 Chodzież w sekretariacie, **do dnia 26.02.2014r. do godz. 9:45.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Szkole Podstawowej Nr 3 w Chodzieży przy ul. Kochanowskiego 1 – sala (stołówka) nr 23 **w dniu 26.02.2014r. o godz. 10:00.**

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

DYREKTOR

mgr Hanna Lohr